

РУС

Инструкция по
эксплуатации

baltur
TECNOLOGIE PER IL CLIMA

BT 75 DSPN/D BT 180 DSPN/D
BT 100 DSPN/D BT 200 DSPN/D
BT 120 DSPN/D BT 250 DSPN/D
BT 350 DSPN/D

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.baltur.nt-rt.ru || bru@nt-rt.ru



ISTRUZIONI ORIGINALI (IT)

0006081142

РУССКИЙ	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	6
СОЕДИНЕНИЕ ГОРЕЛКИ С КОТЛОМ	9
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	10
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МОДУЛЯЦИИ - РОЗЖИГ И НАСТРОЙКА ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНЕ	11
РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХА НА ГОЛОВКЕ ГОРЕНИЯ - НАСТРОЙКА ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ	14
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ - МОНТАЖНАЯ СХЕМА ВЕНТИЛЯТОРА - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЕЛКИ	16
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	17
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК	18
УТОЧНЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПАНА (СНГ)	21
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СНГ ДВУМЯ СКАЧКАМИ ДЛЯ ГОРЕЛКИ ИЛИ КОТЛА ВОЗДУШНЫЙ ПРЕССОСТАТ - ТОК ИОНИЗАЦИИ	22
НЕИСПРАВНОСТИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ	23
МОНОБЛОЧНЫЙ КЛАПАН С НЕПРЕРЫВНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ	24
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУХА	83
СХЕМА УСТАНОВКИ С ИСПАРИТЕЛЕМ	29
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	31



ВВЕДЕНИЕ

Эти предупреждения будут способствовать безопасному использованию компонентов в отопительных системах гражданского назначения и в системах производства горячей воды для хозяйственных нужд путём указания наиболее подходящих компонентов, с целью предотвращения таких ситуаций, когда по причине неправильного монтажа, ошибочного, несвойственного или необъяснимого использования изначальные безопасные характеристики данных компонентов нарушаются. Целью распространения предупреждений данного справочника является и обращение внимания пользователей на проблемы безопасности благодаря использованию хотя и технической терминологии, но доступной каждому. С конструктора снимается всякая договорная и внедоговорная ответственность за ущерб, нанесённый оборудованию по причине неправильной установки, использования и, в любом случае, несоблюдения инструкций, данных самим конструктором.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должна всегда передаваться в руки пользователя. Внимательно прочитайте предупреждения в инструкции, так как в них содержатся важные указания по установке, эксплуатации и техобслуживанию в условиях полной безопасности. Бережно храните инструкцию для дальнейших консультаций.
- Установку должен выполнять профессионально подготовленный специалист с соблюдением действующих норм и в соответствии с инструкциями, данными конструктором. Под профессионально подготовленным специалистом нужно понимать работника, который технически компетентен в области компонентов отопительных систем гражданского назначения и систем с подготовкой горячей воды для хозяйственных нужд и, в частности, сервисные центры, авторизованные конструктором. Неправильно выполненная установка может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности не несёт.
- Сняв упаковку, проверьте целостность содержимого. В случае появления сомнений рекомендуется обратиться к поставщику, а само изделие не трогать. Элементы упаковки: деревянная клетка, гвозди, скобы, пластиковые пакеты, пенополистирол и т.д. нельзя оставлять в доступном для детей месте, так как они представляют собой источник опасности. Кроме того, для предотвращения загрязнения окружающей среды их необходимо собрать и отвезти в специальные пункты, предназначенные для этой цели.
- Перед выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить изделие от сети питания при помощи выключателя системы и/или используя специальные отсечные устройства.
- В случае неисправности и/или неисправного функционирования аппарата отключите его. Не пытайтесь самостоятельно починить его. Следует обратиться за помощью исключительно к квалифицированному специалисту. Возможный ремонт изделия должен быть выполнен только в сервисном центре, который получил разрешение от завода "BALTUR", и с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение данного условия может нарушить безопасность аппарата. Для обеспечения эффективности аппарата и его исправного функционирования необходимо, чтобы квалифицированные работники осуществляли регулярное техобслуживание с соблюдением указаний, данных конструктором.
- При продаже изделия или его передаче в другие руки, а также в случае, когда Вы переезжаете и оставляете изделие, убедитесь в том, что инструкция всегда находится с аппаратом. Это необходимо для того, чтобы новый хозяин и/или монтажник смогли обратиться к ней в случае потребности.
- Для всех аппаратов с дополнительными опциями или комплектами, включая электрические, необходимо использовать только оригинальные аксессуары.

ГОРЕЛКИ

- Данный аппарат должен использоваться исключительно по **предусмотренному назначению**: вместе с котлом, теплогенератором, печью или с другой подобной топкой, которые размещаются в защищённом от атмосферных факторов помещении. Любой другой вид использования считается несвойственным и, следовательно, опасным.
- Горелка должна устанавливаться в подходящем помещении, имеющем минимальное количество вентиляционных отверстий, как предписано действующими нормативами, и в любом случае, достаточными для получения качественного горения.
- Не загромождайте и не уменьшайте вентиляционные отверстия помещения, в котором стоит горелка или котёл, с целью предупреждения опасных ситуаций, таких как формирование токсичных и взрывоопасных смесей.
- Перед выполнением подключений горелки проверьте, что данные на табличке соответствуют данным питающей сети (электрическая, газовая, для дизельного или другого вида топлива).
- Не дотрагивайтесь до горячих деталей горелки, обычно находящихся вблизи пламени и системы подогрева топлива, которые нагреваются во время функционирования и остаются под температурой даже после недлительного останова горелки.
- В случае если принято решение об окончательном неиспользовании горелки необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил следующие операции:
 - a) Отключил электрическое питание путём отсоединения питающего кабеля главного выключателя.
 - b) Прекратил подачу топлива при помощи ручного отсечного крана и вынул маховички управления с гнёзд.
 - c) Обезопасил те детали, которые являются потенциальными источниками опасности.

Особые предупреждения

- Убедитесь в том, что человек, выполнивший установку горелки, прочно зафиксировал её к теплогенератору так, чтобы образовывалось пламя внутри камеры сгорания самого генератора.
- Перед розжигом горелки и хотя бы раз в год необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил следующие операции:
 - a) Настроил расход топлива горелки, учитывая требуемую мощность теплогенератора.
 - b) Отрегулировал подачу воздуха для горения и получил такое значение КПД, которое хотя бы равнялось минимально установленному действующими нормативами.
 - c) Осуществил контроль горения с тем, чтобы предотвратить образование вредных и загрязняющих окружающую среду несгоревших продуктов в размерах, превышающих допустимые пределы, установленные действующими нормативами.
 - d) Проверил функциональность регулировочных и защитных устройств.
 - e) Проверил правильное функционирование трубопровода, выводящего продукты горения.
 - f) По завершению операций по регулировке проверил, что все механические стопорные системы регулировочных устройств хорошо затянуты.
 - g) Убедился в том, что в помещении, где стоит котёл, имеются необходимые инструкции по эксплуатации и техобслуживанию горелки.
- В случае частых блокировок горелки не следует закликиваться на восстановлении функционирования вручную, лучше обратиться за помощью к специалистам для разъяснения аномальной ситуации.
- Работать с горелкой и заниматься техобслуживанием должен исключительно квалифицированный персонал, который будет действовать в соответствии с предписаниями действующих нормативов.



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

- Электрической безопасности аппарата можно достичь только при его правильном соединении с надёжным заземляющим устройством, которое выполняется с соблюдением действующих норм по технике безопасности. Необходимо в обязательном порядке проверить это основное требование по обеспечению безопасности. При возникающих сомнениях необходимо запросить у квалифицированного работника, чтобы он произвёл тщательный осмотр электрической установки, так как конструктор не отвечает за возможный ущерб, нанесённый по причине отсутствия заземления установки.
- Пусть квалифицированный специалист проверит соответствие электрической установки максимально поглащаемой мощности аппарата, которая указывается на его табличке, в частности, необходимо убедиться в том, что сечение кабелей системы подходит поглащаемой мощности аппарата.
- Для главного питания аппарата от электрической сети не разрешается использовать переходники, многоконтактные соединители и/или удлинители.
- Для соединения с сетью необходимо предусмотреть многополюсный выключатель, как предписано действующими нормативами по безопасности.
- Электрическое питание горелки должно предусматривать соединение нейтрали с землёй. При проверки тока ионизации в тех условиях, когда нейтраль не соединена с землёй, необходимо подсоединить между клеммой 2 (нейтраль) и землёй RC.
- Пользование любым компонентом, потребляющим электроэнергию, приводит к соблюдению некоторых важных правил, а именно:
 - Не дотрагиваться до аппарата мокрыми или влажными частями тела и/или если ноги влажные.
 - Не тянуть электрические кабели.
 - Не выставлять аппарат под воздействие атмосферных факторов, таких как дождь, солнце и т. д., за исключением тех случаев, когда это предусмотрено.
 - Не разрешать использовать аппарат детям или людям без опыта.
- Пользователь не должен сам заменять питающий кабель аппарата. При повреждении кабеля, выключите аппарат и для его замены обратитесь за помощью исключительно к квалифицированным работникам.
- Если принято решение о неиспользовании аппарата в течении определённого отрезка времени уместно отключить электрический выключатель, питающий все компоненты установки (насосы, горелка и т. д.).

ПОДАЧА ГАЗА, ДИЗЕЛЬНОГО ИЛИ ДРУГОГО ВИДА ТОПЛИВА

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Установку горелки должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими стандартами и предписаниями, так как неправильно выполненная работа может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности не несёт.
- Перед началом монтажа следует тщательно очистить внутреннюю часть топливоподводящих трубопроводов для того, чтобы удалить возможные остатки производства, которые могут нарушить исправное функционирование горелки.
- Перед первым розжигом аппарата попросите квалифицированного специалиста, чтобы он выполнил следующие контрольные операции:

- а) Проверил герметичность внутренней и наружной части топливоподводящих трубопроводов;
 - б) Отрегулировал расход топлива с учётом требуемой мощности горелки;
 - с) Проверил, что используемое топливо подходит для данной горелки;
 - д) Проверил, что давление подачи топлива входит в пределы значений, приведённых на табличке горелки;
 - е) Проверил, что размеры топливоподающей системы подходят к требуемой производительности горелки и присутствуют все защитные и контрольные устройства, использование которых предусмотрено действующими нормативами.
- В случае если принято решение о неиспользовании горелки на определённый отрезок времени необходимо перекрыть кран или топливоподводящие краны.

Особые предупреждения по использованию газа

- Необходимо, чтобы квалифицированный специалист проконтролировал, что
 - а) подводящая линия и рампа соответствуют действующим нормам.
 - б) все газовые соединения герметичны;
- Не используйте газовые трубы для заземления электрических аппаратов!
- Не оставляйте включённым аппарат, когда Вы им не пользуетесь - всегда закрывайте газовый кран.
- В случае длительного отсутствия пользователя аппарата необходимо закрыть главный кран, подающий газ к горелке.
- Почувствовав запах газа:
 - а) не включайте электрические выключатели, телефон или любые другие искрообразующие предметы;
 - б) сразу же откройте двери и окна для проветривания помещения;
 - с) закройте газовые краны;
 - д) обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия в помещении газового аппарата для предотвращения опасных ситуаций, таких как образование токсичных и взрывоопасных смесей.

ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ С ВЫСОКИМ КПД И ИМ ПОДОБНЫЕ

Уместно уточнить, что котлы с высоким КПД и им подобные, выбрасывают в каминные продукты сгорания, которые имеют относительно небольшую температуру. Для приведённой выше ситуации обычно подбираемые традиционные дымоходы (сечение и теплоизоляция) могут не гарантировать исправное функционирование, потому что значительное охлаждение продуктов сгорания при прохождении дымохода, вероятнее всего, может вызвать опускание температуры даже ниже точки конденсатообразования. В дымоходе, который работает в режиме конденсатообразования, на участке выпускного отверстия присутствует сажа если сжигается дизельное топливо или мазут, а, когда сжигается газ (метан, СНГ и т. д.), вдоль дымохода выступает конденсатная вода. Из вышеизложенного следует вывод, что дымоходы, соединяемые с котлами высокого КПД и им подобные, должны быть правильно подобранными (сечение и теплоизоляция) с учётом специфического назначения для предотвращения отрицательной ситуации, описанной выше.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		BT 75	BT 100	BT 120	BT 180	BT 250	BT 300	BT 350
		DSPN / DSPN-D	DSPN / DSPN-D	DSPN / DSPN-D	DSPN / DSPN-D	DSPN / DSPN-D	DSPN / DSPN-D	DSPN / DSPN-D
Расход	Мин кг/час	40	50	60	65	84	110	115
	Макс кг/час	75	100	130	180	284	310	350
Тепловая мощность	Мин кВт	446	558	669	725	991	1298	1284
	Макс кВт	837	1116	1451	2009	3351	3658	3907
Вязкость топлива	DSPN	7 °E - 50°C	7 °E - 50°C	7 °E - 50°C	7 °E - 50°C	7 °E - 50°C	7 °E - 50°C	7 °E - 50°C
	DSPN-D	50°E - 50°C	50°E - 50°C	50°E - 50°C	50°E - 50°C	50°E - 50°C	50°E - 50°C	50°E - 50°C
Двигатель вентилятора	кВт	1,1	1,5	2,2	3	7,5	7,5	9
		2800 r.p.m.	2810 r.p.m.	2825 r.p.m.	2870 r.p.m.	2870 r.p.m.	2870 r.p.m.	2900 r.p.m.
Двигатель насоса	кВт	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
		1420 r.p.m.	1420 r.p.m.	1410 r.p.m.	1410 r.p.m.	1410 r.p.m.	1430 r.p.m.	1430 r.p.m.
Трансформатор	Вольт	10 kV- 30mA	12 kV- 30mA	12 kV- 30mA	14 kV- 30mA	14 kV- 30mA	14 kV- 30mA	14 kV- 30mA
Напряжение	три фазы	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V	220/380V
		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Сопротивление подогревателя	кВт	10,5	10,5	10,5	15	18	25,5	28,5
Стандартные принадлежности								
Крепежный фланец горелки		№ 2	№ 2	№ 2	№ 2	№ 2	№ 1	№ 1
Эластичный хомут		№ 1	№ 1	№ 1	№ 1	№ 1	--	--
Изолирующая прокладка		№ 1	№ 1	№ 1	№ 1	№ 1	№2	№ 2
Стопорные штифты		№ 4 - M12	№ 4 - M16	№ 4 - M16	№ 4 - M16	№ 4 - M16	№ 3 - M20	№ 3 - M20
Шестигранные гайки		№ 8 - M12	№ 8 - M16	№ 8 - M16	№ 8 - M16	№ 8 - M16	№ 3 - M20	№ 3 - M20
Плоские шайбы		№ 8 - M12	№ 8 - M16	№ 8 - M16	№ 8 - M16	№ 8 - M16	№ 3 - M20	№ 3 - M20
Шланги		№2 1"1/4	№2 1"1/4	№2 1"1/4	№2 1"1/4	№2 1"1/4	№2 1"1/2	№2 1"1/2
Ниппели	DSPN-D	№1 - 1"1/4x2"	№1 - 1"1/4x2"	№1 - 1"1/4x2"	№1 - 1"1/4x2"	№1 - 1"1/4x2"	№1 - 1"1/2x2"	№1 - 1"1/2x2"
Фильтр	DSPN	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2
	DSPN-D	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

- 1) Фоторезистор
- 2) Трансформатор зажигания
- 3) Винты для регулировки воздуха на насадке сгорания
- 4) Термостат возврата форсунки
- 5) Клапан, регулирующий давление 2-го факела пламени
- 6) Реле давления воздуха
- 7) Двигатель насоса
- 8) Подогреватель

- 9) Крепежные фланцы горелки
- 10) Изолирующая прокладка
- 11) Насадка сгорания
- 12) Двигатель вентилятора
- 13) Электромагнит
- 14) Электроцист
- 15) Насос
- 16) Серводвигатель регулировки воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



N° 0002370023


BT 100DSPN-BT 120DSPN

BT 75DSPN-BT 180DSPN-BT 250DSPN
BT 300DSPN-BT 350DSPN

Модель	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D		E	F	L	M	N	I	I1
								Мин	Макс							
BT 75 DSPN / -D	860	510	350	635	415	130	1385	195	515	205	160	225 - 300	M12	170	260	260
BT 100 DSPN / -D	860	510	350	635	400	235	1320	210	400	230	195	276	M16	240	320	
BT 120 DSPN / -D	910	460	450	685	450	235	1400	185	450	230	195	276	M16	240	320	
BT 180 DSPN / -D	915	425	490	680	450	230	1645	200	535	260	220	280 - 370	M12	230	320	320
BT 250 DSPN / -D	1025	535	490	780	580	200	1665	235	590	260	220	280 - 370	M12	230	320	320
BT 300 DSPN / -D	1135	625	510	800	580	220	1900	245	605	360	275	400 - 540	M20	363	440	440
BT 350 DSPN / -D	1220	695	525	880	660	220	1960	350	560	360	275	400 - 540	M20	365	440	440




РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



0002922361

СОЕДИНЕНИЕ ГОРЕЛКИ С КОТЛОМ

Крепление горелки на котле. (Крепежные фланцы выполнены из стали) для мод. ВТ 100 - 120 DSPN / DSPN-D



1. Станина котла
2. Фланец из изоляционного материала
3. Фланцы крепления горелок
4. Хомут эластичный
5. Шпилька
6. Гайка и кольцевая прокладка блокировки
7. Гайка и кольцевая прокладка крепления первого фланца


Крепление горелки к котлу для моделей ВТ 75 - 180 - 250 - 300 DSPN / DSPN-D

Крепление горелки к котлу (алюминиевый крепежный фланец) для моделей

- 1 - Плита на котле
- 2 - Фланец из изоляционного материала
- 3 - Шнур из изоляционного материала
- 4 - Крепежный фланец горелки
- 5 - Шпильки, шайбы и гайки для крепления к котлу
- 6 - Гайки, винты и шайбы для фиксации фланца к втулке

ПРИМ. Для затяжки фланца следует приподнять корпус горелки так, чтобы ее наконечник находился в горизонтальном положении. Фланец следует закрепить на наконечнике так, чтобы он вошел на нужную глубину в котел (глубина входа наконечника указывается изготовителем котла).

Горелка закреплена правильно, если резервуар предварительного нагревателя слегка наклонен (выше на стороне выхода топлива к жиклеру). Этот наклон позволяет избежать скопления газа в резервуаре. Наличие газа в предварительном нагревателе существенно удлиняет время для создания давления топлива, поэтому горелка легко переходит в состояние блокировки. При креплении горелки на котел нужно следить, чтобы горелка не устраняла этот наклон или, хуже этого, не наклоняла резервуар в противоположную сторону.



СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Насос горелки должен получать из соответствующего контура подачи со вспомогательным насосом топливо при регулируемом давлении от 0,5 - 2 бар, предварительно нагретое до 50 - 60 °С.

Значение давления подаваемого топлива на насос горелки (0,5 - 2 бар) не должно меняться как при выключенной горелке, так и при работающей горелке при максимальной подаче топлива, требуемой для котла.

Контур подачи должен выполняться в соответствии с нашими чертежами № ВТ 8511/6 или ВТ 8513/7, в том числе и при использовании топлива с низкой вязкостью.

Размеры трубопроводов определяются в зависимости от их длины и от производительности соответствующего насоса.

Наши схемы размещения учитывают только все самое необходимое для правильного функционирования.

Меры для соблюдения по Закону №615 (против смога) и циркулярному письму Министерства внутренних дел №73 от 29/07/71, а также распоряжения местной пожарной инспекции следует смотреть в специальных публикациях.

ДИАГРАММА ВЯЗКОСТЬ-ТЕМПЕРАТУРЫ





СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА ПИТАНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ИЛИ МОДУЛЯЦИОННЫХ ГОРЕЛОК, РАБОТАЮЩИХ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ НА МАЗУТЕ С МАКС. НОМИНАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ. (5 °Е ПРИ 50 °С)

- 1 - ГЛАВНАЯ ЦИСТЕРНА
- 2 - ФИЛЬТР
- 3 - ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
- 4 - СЛИВ ВОДЫ И СИСТЕМА
- 5 - ВЫПУСК ВОЗДУХ-ГАЗ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТ
- 6 - РЕКУПЕРАТОР ТОПЛИВА И ДЕГАЗАТОР
- 7 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- 8 - БАЙПАС (НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТ)
- 9 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТ 0,5 ДО 2 БАРА
- 10 - МАНОМЕТР (0-4 БАРА)




Резервуары рекуперации горячего масла (размеры, соответствующие для размещения сопротивлений нагрева, но не ниже, чем: диаметр ~ 150; высота ~ 300), должны быть установлены как можно ближе к горелке, на высоте, превышающей по крайней мере на 0,5 м, положение насоса этой же горелки.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ ДВУХПЛАМЕННЫХ ИЛИ МОДУЛИРУЮЩИХ ГОРЕЛОК НА ТОПЛИВНОМ МАЗУТЕ (макс. 15° Е до 50° С)

№ ВТ 8511/6
rev.: 2/10/2002

- 1 - ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВУАР
- 2 - ФИЛЬТР
- 3 - ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
- 4 - СЛИВ ВОДЫ И СИСТЕМА
- 5 - ВЫПУСК ВОЗДУХ-ГАЗ ОБЫЧНО ЗАКРЫТ
- 6 - БАК РЕКУПЕРИРОВАННОГО ТОПЛИВА И ДЕГАЗАТОР
- 7 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- 8 - БАЙПАС (ОБЫЧНО ЗАКРЫТ)
- 9 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ 0,5-2 БАРА
- 10 - МАНОМЕТР (0-4 БАРА)
- 11 - ЗМЕЕВИК НАГРЕВА МАЗУТА ПАРОМ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ




Резервуары рекуперации горячего масла (размеры, соответствующие для размещения сопротивлений нагрева, но не ниже, чем: диаметр ~ 150; высота ~ 300), должны быть установлены как можно ближе к горелке, на высоте, превышающей по крайней мере на 0,5 м, положение насоса этой же горелки.

ПОДОГРЕВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ
 ДВУХПЛАМЕННЫХ ИЛИ МОДУЛИРУЮЩИХ ГОРЕЛОК НА ПЛОТНОМ
 ТОПЛИВНОМ МАЗУТЕ (макс. 50° Е до 50° С) СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
 НАГРЕВАТЕЛЕМ

№ ВТ 8513/7



- | | |
|---|---|
| 1 - ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 9 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ 0,5-2 БАР |
| 2 - ФИЛЬТР | 10 - МАНОМЕТР (0-4 БАР) |
| 3 - ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС | 11 - ТЕРМОМЕТР |
| 4 - СЛИВ ВОДЫ И СИСТЕМА | 12 - СОПРОТИВЛЕНИЕ |
| 5 - ВЫПУСК ВОЗДУХ-ГАЗ ОБЫЧНО ЗАКРЫТ | 13 - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ |
| 6 - БАК РЕКУПЕРИРОВАННОГО ТОПЛИВА И ДЕГАЗАТОР | 14 - ЗМЕЕВИК С ПАРОМ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДЛЯ НАГРЕВА |
| 7 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 15 - ЗМЕЕВИК НАГРЕВА МАЗУТА ПАРОМ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ |
| 8 - БАЙПАС (ОБЫЧНО ЗАКРЫТ) | 16 - БАЧОК ДИАМЕТР 100 ММ ВЫСОТА 300 ММ |
| | ПОДОГРЕВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (ПРИ ЕОБХОДИМОСТИ) |

Резервуары рекуперации горячего масла (размеры, соответствующие для размещения сопротивлений нагрева, но не ниже, чем: диаметр ~ 150; высота ~ 300), должны быть установлены как можно ближе к горелке, на высоте, превышающей по крайней мере на 0,5 м, положение насоса этой же горелки.

ОПИСАНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ РАБОТЫ С ВОЗРАСТАНИЕМ ВТ... DSPN (См. ВТ 8712/3)

Такую работу называют двухступенчатой с возрастанием, поскольку переход от первого ко второму факелу пламени (от минимального до максимального заданного режима) происходит с возрастанием, как с точки зрения притока воздуха сгорания, так и с точки зрения подачи топлива. Аппаратура управления и контроля (циклическое реле) горелки подключается через выключатель электрошита (I).

Во время фазы предварительного подогрева мазута напряжение проходит через термостат подогревателя и достигает катушки дистанционного выключателя сопротивлений. Этот дистанционный выключатель замыкается и подает ток на сопротивления подогревателя, которые разогревают топливо, содержащееся в нем. Термостат минимума подогревателя закрывается, когда температура достигает значения, на которое он задан. Аппаратура включается только тогда, когда в подогревателе достигается температура, при которой отключаются сопротивления (открытие контакта регулирующего термостата), то есть при максимальной температуре мазута в подогревателе.

Аппаратура управления и контроля (циклическое реле) горелки, таким образом, включается от регулирующего термостата подогревателя, когда он выключает сопротивления, отключая соответствующий дистанционный выключатель.

Аппаратура циклического реле осуществляет программу включения, вводя в действие двигатель вентилятора, чтобы провести фазу предварительной вентиляции. Если давление воздуха, поступающего от вентилятора, достаточно для срабатывания соответствующего прессостата, то он немедленно включается, как и двигатель насоса, который выполняет предварительную циркуляцию горячего мазута в трубопроводах горелки. Мазут подается насосом на подогреватель, проходит через него, разогреваясь до предусмотренной температуры, и выходит через фильтр на распылительный узел. Горячий мазут циркулирует в распылительном узле, не выходя из форсунки, так как проходы к форсунке (подача) и от форсунки (возврат) закрыты. Закрытие выполняется “закрывающими

штифтами”, помещенными на концах стержней. Эти “штифты” утоплены в гнездах мощными пружинами, расположенными на противоположных концах стержней. Мазут циркулирует и выходит из возврата распылительного узла, проходит через небольшой колодец, в котором включен термостат TRU, и поступает на регулятор давления возврата, проходит через него и поступает на возврат насоса, а из него сливается в трубопровод возврата. Вышеописанная циркуляция горячего мазута происходит при значении давления несколько выше (на несколько бар) по сравнению с минимальным давлением, на которое задан регулятор возвратного давления (10-12 бар). Эта фаза предварительной вентиляции и предварительной циркуляции мазута длится 22,5 секунд. Это время можно увеличить (теоретически до бесконечности), т.к. особое исполнение электрической цепи не позволяет аппаратуре продолжать программу зажигания до тех пор, пока температура топлива в трубопроводе возврата от форсунки не достигнет значения, на которое задан термостат TRU (термостат возврата форсунки). Это особое исполнение не позволяет топливу пройти форсунку до тех пор, пока само топливо не достигнет как минимум температуры, на которую задан термостат TRU. Обычно срабатывание термостата TRU происходит в пределах нормального времени предвентиляции (22,5 секунды), в противном случае фазы предвентиляции и предциркуляции мазута продлеваются вплоть до срабатывания TRU. Срабатывание TRU (циркулирующий мазут достаточно горячий) позволяет аппаратуре продолжать выполнение программы зажигания, включая трансформатор зажигания, который подает высокое напряжение на электроды. Высокое напряжение между электродами инициирует электрический разряд (искру) для зажигания топливно-воздушной смеси. **Через 2,5 секунды после проскока искры** зажигания аппаратура подает напряжение на магнит, который посредством соответствующего рычажного механизма отводит назад две штанги прерывания потоков (подачи и возврата) топлива к форсунке.

Отвод штанг назад определяет закрытие внутреннего прохода (байпас) к узлу распылителей, вследствие чего давление в насосе принимает нормальное значение около 20ч22 бар.

Смещение двух штанг от гнезд закрытия позволяет

Технические характеристики аппаратуры

Аппаратура и соответствующий программатор	Время выдержки в секундах	Время предвентиляции и предциркуляции в секундах	Предзажигание в секундах	Пост-зажигание в секундах	Время между 1-ым факелом пламени и началом плавн. регулировки в секундах
LAL 1.25 Циклическое реле	5	22,5	2,5	5	20

топливу теперь поступать в форсунку при регулируемом давлении насоса 20-22 бар и выходить из форсунки должным образом распыленным.

Давление возврата, которое определяет подачу в топку, регулируется регулятором возвратного давления. Для расхода на зажигание (минимальная подача) это давление составляет около 10ч12 бар.

Распыленное топливо выходит из форсунки, смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором, и воспламеняется от искры электродов. Наличие пламени выявляется фоторезистором.

Программатор продолжает действовать и через 5 секунд переходит позицию блокировки, прекращает зажигание и затем включает цепь плавной регулировки. Двигатель плавной регулировки управляет увеличением одновременной подачи топлива и воздуха сгорания.

Увеличение подачи топлива определяется диском с переменным профилем, который, вращаясь, осуществляет большее сжатие пружины регулятора возвратного давления и, следовательно, возрастание самого давления; при этом увеличению возвратного давления соответствует увеличение подачи топлива. Увеличению подачи топлива должно соответствовать увеличение, в соответствующем количестве, воздуха сгорания. Это условие выполняется при первой регулировке винтами, которые меняют профиль диска регулировки воздуха сгорания.

Подача топлива и одновременно воздуха сгорания возрастает до максимального значения (давление топлива на регуляторе возвратного давления равно примерно 18ч20 бар, если давление на насосе составляет 20ч22 бар).

Подача топлива и воздуха сгорания остается на максимальном уровне до тех пор, пока температура котла (давление в случае парового котла) не приблизится к величине, заданной на термостате (или прессостате) 2-й ступени; это значение вызывает возврат двигателя, управляющего плавной регулировкой, в направлении, обратном предыдущему движению. Возвратное движение двигателя плавной регулировки определяет уменьшение подачи топлива и соответствующего воздуха сгорания вплоть до минимального значения.

Если даже при минимальной подаче топлива и воздуха сгорания достигается максимальная температура (давление для парового котла), то срабатывает при значении, на которое он установлен, термостат (прессостат для парового котла), который вызывает полную остановку горелки.

Когда температура (давление для парового котла) вновь снижается ниже значения срабатывания устройства остановка, горелка вновь зажигается, как описано выше. При нормальном функционировании термостат (или прессостат) 2-й ступени обнаруживает изменения в нагрузке котла и автоматически соразмеряет подачу мазута и соответствующего воздуха сгорания на серводвигатель регулировки подачи (топливо/воздух). С помощью этого

маневра система регулирования подачи (топливо/воздух) достигает положения равновесия, которое соответствует подаче топлива и соответствующего воздуха сгорания, равной количеству тепла, требуемого котлом.

Следует иметь в виду, что реальный диапазон колебания подачи, при хорошем сгорании, ориентировочно варьируется от 1 до 1/3 по сравнению с максимальной номинальной подачей.

Важно: Прессостат воздуха должен быть отрегулирован при зажигании горелки, в зависимости от величины давления, которое соответствует функционированию с пламенем зажигания.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВТ...MNM (См. ВТ 8712/3)

Во время фазы предварительного нагрева мазута напряжение проходит через термостат регулировки подогревателя и достигает катушки дистанционного выключателя сопротивлений.

Данный дистанционный выключатель замыкается и подает ток на сопротивления подогревателя, которые нагревают содержащееся в нем топливо. Через выключатель электропитания (I) включаются также сопротивления, которые нагревают насос и распылительный узел (только для модели ...D).

Термостат минимума подогревателя замыкается, когда температура достигает значения, на которое он задан. Аппаратура включается только тогда, когда в подогревателе достигнута температура, при которой отключаются сопротивления (размыкание контакта регулирующего термостата), при максимальной температуре мазута в подогревателе. Аппаратура управления и контроля (циклическое реле) горелки, таким образом, включается термостатом регулировки подогревателя, когда он отключает сопротивления, выключая соответствующий дистанционный выключатель. Аппаратура циклического реле выполняет программу зажигания, приводя в действие двигатель вентилятора, чтобы осуществить фазу предварительной вентиляции.

Если давление воздуха, поставляемого вентилятором, достаточно для срабатывания соответствующего прессостата, он немедленно включается, также как и двигатель насоса, который выполняет предциркуляцию горячего мазута в трубопроводах горелки. От насоса мазут поступает в подогреватель, проходит через него, разогреваясь до предусмотренной температуры, и выходит через фильтр, чтобы поступить в распылительный узел.

Горячий мазут циркулирует в распылительном узле, не выходя из форсунки, т.к. проходы к форсунке (подача) и от форсунки (возврат) закрыты.

Закрытие реализовано “закрывающими штифтами” на конце стержней. Данные “штифты” утоплены в гнезда мощными пружинами, расположенными на противоположном конце стержней.

Мазут циркулирует и выходит через возврат распылительного узла, пересекает колодец с термостатом TRU и поступает в регулятор возвратного давления, проходит через него и поступает на возврат насоса, а оттуда выливается в трубу возврата. Вышеописанная циркуляция горячего мазута происходит при значении давления несколько выше (на несколько бар) по сравнению с минимальным давлением, на которое установлен регулятор возвратного давления (10ч12 бар). Эта фаза предварительной вентиляции и предварительной циркуляции мазута длится 22,5 секунд.

Это время можно увеличить (теоретически до бесконечности), т.к. особое исполнение электрической цепи не дает аппаратуре продолжать программу зажигания до тех пор, пока температура топлива в трубопроводе возврата от форсунки не достигнет значения, на которое задан термостат TRU (термостат возврата форсунки).

Это особое исполнение не позволяет топливу пересечь форсунку до тех пор, пока само топливо не достигнет как минимум температуры, на которую отрегулирован термостат TRU.

Обычно срабатывание термостата TRU происходит в пределах нормального времени предвентилиации (22,5 секунды), в противном случае фазы предвентилиации и предциркуляции мазута продлеваются вплоть до срабатывания TRU. Срабатывание TRU (циркулирующий мазут достаточно горячий) позволяет аппаратуре продолжать выполнение программы зажигания, включая трансформатор зажигания, который подает высокое напряжение на электроды. Высокое напряжение между электродами инициирует электрический разряд (искру) для зажигания топливно-воздушной смеси.

Через 2,5 секунды после проскока искры зажигания аппаратура подает напряжение на магнит, который посредством соответствующего рычажного механизма отводит назад две штанги прерывания потоков (подачи и возврата) топлива к форсунке.

Отвод штанг назад вызывает также закрытие внутреннего прохода (байпас) к распылительному узлу, следовательно, давление насоса доходит до нормального значения порядка 20ч22 бар.

Смещение двух штанг от гнезд закрытия позволяет топливу теперь поступать в форсунку при регулируемом давлении насоса 20ч22 бар и выходить из форсунки должным образом распыленным.

Давление возврата, которое определяет распыление в топке, регулируется регулятором возвратного давления.

Для расхода на зажигание (минимальная подача) это давление составляет около 10ч12 бар.

Распыленное топливо, выходящее из форсунки, смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором,

и воспламеняется от искры электродов. Наличие пламени выявляется фоторезистором.

Программатор продолжает действовать и через 5 секунд переходит позицию блокировки, прекращает зажигание и затем включает цепь плавной регулировки. Двигатель плавной регулировки управляет увеличением одновременной подачи топлива и воздуха сгорания.

Увеличение подачи топлива определяется диском с переменным профилем, который, вращаясь, вызывает большее сжатие пружины регулятора возвратного давления и, следовательно, возрастание возвратного давления соответствует возрастанию подачи топлива.

Увеличению подачи топлива должно соответствовать увеличение, в соответствующем количестве, воздуха сгорания. Это условие выполняется при первой регулировке винтами, которые меняют профиль диска управления регулировкой воздуха сгорания.

Подача топлива и одновременно воздуха сгорания возрастает до максимального значения (давление топлива на регуляторе возвратного давления равно примерно 18ч20 бар, если давление на насосе равно 20ч22 бар. Подача топлива и воздуха сгорания остается на максимальном значении до тех пор, пока температура (давление в случае парового котла) котла не приблизится к установленному значению и не определит возврат двигателя, управляющего плавной регулировкой, в направлении, обратном предыдущему движению.

Обратное движение двигателя плавной регулировки определяет уменьшение подачи топлива и соответствующего воздуха сгорания.

Система плавной регулировки достигает положения равновесия, соответствующего подаче топлива и соответствующего воздуха сгорания в количестве, равном количеству тепла, требуемому котлом.

При работающей горелке зонд в котле обнаруживает изменения в нагрузке котла и автоматически соразмеряет подачу топлива и воздуха сгорания на двигатель плавной регулировки.

Если даже при минимальной подаче топлива и воздуха сгорания достигается максимальная температура (давление для парового котла), то срабатывает при том значении, на которое он установлен, термостат (прессостат для парового котла), который вызывает полную остановку горелки.


Когда температура (давление для парового котла) вновь опускается ниже значения срабатывания устройства остановки, горелка опять зажигается, как описано выше. Следует иметь в виду, что реальный диапазон колебания подачи, при хорошем сгорании, ориентировочно варьируется от 1 до 1/3 по сравнению с максимальной номинальной подачей.

Важно: Прессостат воздуха следует отрегулировать при зажигании горелки в зависимости от величины давления, которое соответствует функционированию с пламенем зажигания.

Технические характеристики аппаратуры					
Аппаратура и соответствующий программатор	Время выдержки в секундах	Время предвентилиации и предциркуляции в секундах	Предзажигание в секундах	Пост-зажигание в секундах	Время между 1-ым факелом пламени и началом плавн. регулировки в секундах
LAL 1.25 Циклическое реле	5	22,5	2,5	5	20

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ МОДУЛИРУЮЩИХ ГОРЕЛОК ТОПОЧНОГО МАЗУТА (МАГНИТ - ФОРСУНКА БЕЗ ШПИЛЬКИ)

№ ВТ 8712/3




- | | |
|---|--|
| 1 ФИЛЬТР | 12 ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУХА/ТОПЛИВА |
| 2 НАСОС ГОРЕЛКИ (0-40 БАР) | 13 ВОЗДУШНЫЕ ЗАДВИЖКИ |
| 3 МАНОМЕТР 0-40 БАР | 14 ШЛАНГ |
| 4 КОРПУС ПУЛЬВЕРИЗАТОРА | 15 ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА |
| 5 ОБРАТНАЯ ФОРСУНКА БЕЗ ШТИФТА | 16 САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР 0,3 мм |
| 6 ШТАНГИ С ЗАКРЫВАЮЩИМИ ШТИФТАМИ | 17 ТЕРМОМЕТР |
| 7 ОТВЕРСТИЯ БАЙПАСА | 18 ТЕРМОСТАТ МИН. УСТРОЙСТВО ПРЕДВ. НАГРЕВА |
| 8 ЗАКРЫВАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ | 19 ТЕРМОСТАТ МАКС. УСТРОЙСТВО ПРЕДВ. НАГРЕВА |
| 9 ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАСКРЫТИЯ | 20 ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ УСТРОЙСТВА ПРЕДВ. НАГРЕВА |
| 10 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТЕ МИН. = 10-12 БАР, МАКС. = 18-20 БАР | 21 ТЕРМОСТАТ ВОЗВРАТА НА ФОРСУНКЕ |
| 11 СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ | |

ФОРСУНКА (СВ) CHARLES BERGONZO ДЕМОНТИРОВАННАЯ (БЕЗ ИГЛЫ)


№ ВТ 9353/1

Опознавательные данные форсунки:
Расход в кг/ч
Угол распыления (30°-45°-60°-80°)
Соотношение расхода (1/3 = В3 – 1/5 = В5)



ПРИМ. Для хорошей работы форсунки необходимо, чтобы ее обратная линия никогда не была полностью закрытой. Это условие необходимо обеспечить при первом розжиге горелки, выполняя соответствующие операции, а именно: когда форсунка работает на требуемом максимальном расходе, разница давления между подающей (давление насоса) и обратной линиями форсунки (давление на регуляторе давления обратной линии) было по крайней мере 2-3 бара.

Например:	Давление насоса 20 бар	Давление насоса 22 бара
	Давление обратной линии 20-2 = 18 бар	Давление обратной линии 22-3 = 19 бар
	Давление обратной линии 20-3 = 17 бар	Давление обратной линии 22-2 = 20 бар



КРЕПЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ К КОТЛУ

Горелка крепится к железной пластине котла, на которой предварительно помещены штифты из комплекта принадлежностей, с учетом шаблона сверления отверстий. Желательно провести электросварку штифтов с внутренней стороны пластины, чтобы исключить, в случае демонтажа горелки, их извлечение вместе со стопорными гайками аппарата. Если пластина не снабжена теплоизоляцией, необходимо поместить между нею и котлом изолирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Чтобы вставить на место изолирующий фланец, который нужно поместить между горелкой и пластиной котла, необходимо снять наконечник насадки сгорания. Убедитесь, что насадка сгорания проникает в топку на расстояние, требуемое изготовителем котла. (По запросу горелка поставляется с нормальной насадкой или с длинной насадкой).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Желательно, чтобы все соединения были выполнены гибким электрическим проводом. Электрические провода должны быть удалены от горячих частей. Убедитесь, что электросеть, к которой вы хотите присоединить аппаратуру, имеет напряжение и частоту, подходящие для горелки. Убедитесь, что основная линия, соответствующий выключатель с предохранителями (обязательны) и возможный ограничитель способны выдерживать максимальный ток, потребляемый горелкой. Подробности см. на электрических схемах для каждой отдельной горелки.

ЗАЖИГАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА С МАЗУТОМ

- 1) Убедитесь, что характеристики форсунки (подача и угол распыления) соответствуют топке (см. ВТ 9353/1), в противном случае замените форсунку на подходящую.
- 2) Убедитесь, что в цистерне есть топливо и что оно подходит для данной горелки, по крайней мере, на вид.
- 3) Убедитесь, что в котле есть вода и что заслонки системы открыты.
- 4) Проверьте с полной уверенностью, что выброс продуктов сгорания может происходить свободно (заслонки котла и дымовой трубы открыты).
- 5) Убедитесь, что напряжение электрической сети, к которой подсоединяют оборудование, соответствует напряжению, нужному для горелки, и что электрические соединения двигателей и сопротивлений правильно подготовлены для имеющегося напряжения. Убедитесь, что все электрические соединения, выполненные на месте, выполнены правильно и в соответствии с нашей электрической схемой.
- 6) Убедитесь, что насадка сгорания проникает в топку на величину, требуемую изготовителем котла. Убедитесь, что устройство регулировки воздуха на насадке сгорания находится в положении, которое считается подходящим для подачи требуемого топлива (проход для воздуха между диском и насадкой должен быть заметно закрыт в случае достаточно низкой подачи топлива, в противном случае, когда подача на форсунку значительно увеличена, проход воздуха между диском и насадкой должен быть заметно открыт), см. главу “Регулировка насадки сгорания”.
- 7) Удалите защитную крышку вращающегося диска, вставленного в небольшой двигатель плавной регулировки, где привинчены регулировочные винты для управления топливом и соответствующим воздухом сгорания.
- 8) Переведите два переключателя плавной регулировки в положение “MIN” (минимум) и “MAN” (ручной режим).
- 9) Убедитесь, что регулировка двух термостатов подогревателя (термостата минимума и термостата регулировки) соответствует виду топлива, которое предполагается использовать. Зная номинальное значение вязкости топлива, которое предполагается использовать, определите по графику вязкость-температура точное значение температуры предварительного нагрева мазута. Примите во внимание, что топливо должно достигнуть форсунки при вязкости не выше 2°E. Чтобы исключить помехи, которые могут вызвать остановку горелки, необходимо, чтобы термостат регулировки был установлен на температуру на 15÷20°С выше по сравнению с термостатом минимума. После включения горелки убедитесь, проверяя показания специального термометра на подогревателе, что термостаты функционируют правильно. Установите примерно на 50°С термостат управления сопротивлением, встроенным в фильтр линии.
- 10) Включите цепь управления подачей топлива, проверив ее эффективность и установив давление приблизительно на 1 бар.
- 11) Снимите с насоса заглушку, помещенную на гнезде присоединения вакуумметра и затем слегка приоткройте заслонку, расположенную на трубе подачи топлива. Подождите, пока топливо не будет выходить из отверстия без воздушных пузырьков, и вновь закройте заслонку.
- 12) Поместите манометр (максимальное значение шкалы около 3 бар) в гнездо, предусмотренное на насосе для присоединения вакуумметра, чтобы иметь возможность контролировать величину давления, с которым топливо поступает на насос горелки. Поместите манометр (максимальное значение шкалы около 30 бар) в гнездо, предусмотренное на насосе для присоединения манометра, чтобы контролировать рабочее давление насоса. Поместите манометр (максимальное значение шкалы около 30 бар) на специальный патрубок регулятора возвратного давления, чтобы контролировать значение, которое определяет подачу топлива (см. ВТ 8712/3).
- 13) Теперь откройте все заслонки и другие отсечные органы, расположенные на топливных трубопроводах.
- 14) Переведите переключатель, расположенный на панели управления, в положение “O” (открыто), чтобы не допустить включения сопротивлений при пустом резервуаре, и подать ток на электролинию, к которой подсоединена горелка. Убедитесь, нажимая ручную соответствующие дистанционные выключатели, что два двигателя (вентилятора и насоса) вращаются в правильном направлении, если нужно, поменяйте местами два кабеля главной линии, чтобы изменить направление вращения.
- 15) Включите насос горелки, нажимая ручную соответствующий дистанционный выключатель до тех пор, пока манометр,

который показывает рабочее давление насоса, не покажет небольшое давление. Наличие низкого давления в контуре подтверждает, что произошло заполнение резервуара подогревателя.

16) Включите выключатель панели управления, чтобы подать ток на аппаратуру. Таким образом включаются, по команде соответствующего термостата, сопротивления, которые нагревают топливо в резервуаре и сопротивление, которое нагревает фильтр линии. Одновременно включаются (только для моделей ...D) сопротивления, которые нагревают распылительный узел и насос. О включении этих сопротивлений сигнализирует сигнальная лампочка, помещенная на панели управления.

17) Термостат минимума замыкается, когда топливо, содержащееся в подогревателе, достигает температуры, на которую задан термостат. Замыкание термостата минимума не вызывает немедленного подключения аппаратуры управления и контроля горелки.

Данная аппаратура включается термостатом регулировки (переключающийся контакт), когда он отключает сопротивления, потому что температура топлива достигла значения, на которое задан термостат регулировки. аким образом, запуск горелки начинается (при условии, что термостаты или прессостаты для котла и для защиты замкнуты) только, когда сопротивления отключаются и подогреватель достигает максимальной температуры. Во время работы горелки специальное реле (соединенное с термостатом минимума) препятствует ее остановке, когда термостат регулировки переключает контакт, чтобы вновь включить сопротивления (см. электрическую схему). При включении аппаратуры управления и контроля начинается выполнение фаз зажигания горелки. Программа предусматривает фазу предвентиляции камеры сгорания и одновременно предциркуляции, с горячим мазутом и при низком давлении, во всей системе циркуляции топлива в горелке. Зажигание горелки происходит, как описано в предыдущей главе “Описание функционирования”, и горелка зажигается на минимум.

18) Когда горелка работает в режиме “минимума”, предусматривается регулирование воздуха в необходимом количестве, чтобы обеспечить хорошее сгорание, главным образом, путем отвинчивания или ввинчивания регулировочных винтов, в точках контакта, рычагом, который передает движение регулировочной заслонки воздуха сгорания. Предпочтительно, чтобы количество воздуха при “минимуме” было слегка

недостаточным, чтобы обеспечить совершенное зажигание также и в более трудных условиях.

19) После того, как отрегулирован воздух для “минимума”, переведите выключатели плавной регулировки в положение “MAN” и в положение “MAX”.

20) Запустите двигатель плавной регулировки, подождите, чтобы диск, на котором закреплены регулировочные винты, прошел угол порядка 12° (соответствующий расстоянию, занятому тремя винтами) и, таким образом, плавная регулировка прекратится, а переключатель вновь будет переведен в положение “O”.

Выполните визуальный контроль пламени и при необходимости отрегулируйте воздух сгорания способом, описанным в пункте 18. В дальнейшем сгорание контролируют специальными приборами и при необходимости корректируют регулировку, выполненную до этого только при визуальном контроле. Вышеописанную операцию нужно повторить, продолжая повышать (поворачивая вперед диск примерно на 12° за один прием) и изменяя каждый раз, если нужно, пропорцию топливо/воздух, по всему ходу плавной регулировки. Необходимо проверить, что постепенное повышение максимальной подачи проявляется в конце диапазона плавной регулировки. Это условие необходимо, чтобы осуществлять хорошую мягкость при проведении плавной регулировки. При необходимости изменяйте положение винтов, которые управляют топливом, чтобы добиться вышеуказанного. Уточняем, что максимальная подача достигнута, когда давление возврата примерно на 2 ч 3 бар ниже давления подачи (в норме 20ч22 бар). Для правильной пропорции воздух/топливо требуется определить величину двуокиси углерода (CO₂), которая возрастает при увеличении подачи; она ориентировочно составляет не менее 10% при минимальной подаче до наилучшего значения около 13% при максимальной подаче. Мы не рекомендуем превышать 13% для CO₂, чтобы исключить функционирование с довольно ограниченным избытком воздуха, что может привести к видимому увеличению непрозрачности дыма по причинам, которых невозможно избежать (колебания атмосферного давления, наличие небольших отложений пыли в воздуховодах вентилятора и т.д.). Непрозрачность дымов, которая из этого следует, тесно связана с видом используемого топлива (последние нормы в этой области указывают максимальное значение величины № 6 по шкале Bacharach). Рекомендуем, если возможно, поддерживать непрозрачность дымов на уровне ниже №6

по шкале Bacharach, даже если величина CO_2 из-за этого могла бы слегка уменьшиться. Чем меньше непрозрачность дымов, тем меньше загрязняется котел, поэтому его средний к.п.д. получается обычно более высоким, даже если величина CO_2 несколько ниже. Напомним, что для хорошей регулировки необходимо, чтобы температура воды в оборудовании была на нужном значении и чтобы горелка функционировала по крайней мере 15 минут. Если нет в наличии подходящих приборов, контроль основывается на цвете пламени. Рекомендуем регулировать так, чтобы добиться пламени светло-оранжевого цвета, избегая красного пламени при наличии дыма, а также белого пламени при слишком большом избытке воздуха. После того, как вы убедитесь, что регулировка (воздух/топливо) правильна, затяните блокировочные винты регулировочных винтов.

- 21) Теперь проверьте правильность автоматического функционирования плавной регулировки, переводя переключатель AUT - O - MAN в положение "AUT", а переключатель MIN - O - MAX в положение "O". Таким образом, плавная регулировка включается исключительно автоматическим управлением от зонда котла, если горелка является горелкой типа BT...MNM (с плавной регулировкой), или по команде термостата или прессостата второй ступени, если горелка типа BT...DSPN (две ступени с возрастанием). (см. брошюру "Электронный регулятор мощности RWF 40" только для модели с плавной регулировкой).
- 22) Убедитесь, что регулировка термостатов подогревателя не вызывает аномалий (плохое зажигание, наличие дыма, образование газа в подогревателе и т.п.). При необходимости измените в большую или в меньшую сторону эти значения, принимая во внимание, что термостат регулировки должен в любом случае находиться при температуре примерно на 15 ч 20 °C выше, чем температура, на которую установлен термостат минимума. Термостат минимума должен замыкаться при минимальной температуре, необходимой для хорошего распыления (вязкость на форсунке не превышает 2°E). См. для справок график вязкость-температура, относящийся к используемому виду мазута.

РЕГУЛИРОВКА НАСАДКИ СГОРАНИЯ И ДИСКА ПЛАМЕНИ

Горелка снабжена регулируемой (вперед или назад)

насадкой зажигания, чтобы можно было в большей степени закрывать или открывать проход воздуха между диском и насадкой.

Таким образом удастся добиться, перекрывая проход, повышенного давления на линии перед диском, даже при низкой подаче; получаемая при этом повышенная скорость и турбулентность воздуха позволяет добиться лучшего проникновения его в топливо и, как следствие, прекрасного перемешивания и стабильного пламени.

Повышенное давление воздуха на линии перед диском может потребоваться для предупреждения пульсаций пламени, это условие практически необходимо, когда горелка работает на герметичной топке с повышенным давлением и/или при высоких тепловых нагрузках. Из вышесказанного становится очевидным, что положение устройства регулировки воздуха на насадке сгорания должно всегда обеспечивать за диском довольно высокое давление воздуха. Рекомендуется регулировкой сузить проход воздуха между диском и насадкой так, чтобы требовалось существенное открытие воздушной заслонки, которая регулирует подачу на всасывающее отверстие вентилятора горелки; разумеется, это условие должно быть проверено, когда горелка работает при максимальной нужной подаче. На практике следует начинать регулировку при промежуточном положении насадки сгорания, горелка зажигают, выполняя первую регулировку, как описано выше.

Когда достигнута максимальная нужная подача, переходят к корректировке положения насадки сгорания, смещая ее вперед или назад, чтобы получить приток воздуха, адекватный подаче газойля, при существенно открытой заслонке регулирования всасываемого воздуха.



Если насадку сгорания продвигают вперед (уменьшение прохода между насадкой и диском), необходимо избегать полного перекрывания.

При регулировании насадки сгорания, необходимо обеспечить ее идеальную центровку по отношению к диску.

Уточним, что если насадка сгорания не отцентрирована идеально относительно диска, то может наблюдаться плохое сгорание и чрезмерный ее нагрев с последующим быстрым разрушением.


Проверку выполняют, глядя через смотровое оконце на задней стороне горелки, затем затягивают до упора два винта, которые блокируют насадку сгорания в определенном положении.

Расстояние между диском и форсункой, отрегулированное изготовителем, должно быть уменьшено только в том случае, если обнаруживается, что конус распыленного топлива на выходе из форсунки смачивает диск и вызывает его загрязнение.

Неправильная регулировкаПравильная регулировка

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКА, ЭЛЕКТРОДЫ, ДИСК ПЛАМЕНИ И РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ “D” НАСАДКА/ДИСК

№ 0002931451



MOD.	A	B	C	E	F	G	H
BT 75	19.5	7	30	3	15	6	37
BT 100	15.5	2	30	3	15	7	32
BT 120	15.5	2	30	3	15	7	32
BT 180	15.5	2	30	3	15	7	32
BT 250	14.5	2	30	3	15	7	32
BT 300	29	16	30	3	15	7	46
BT 350	27.5	14	30	3	15	7	44
GI 350	29	16.5	30	3	15	7	46.5
GI 420	14	1.5	30	3	15	7	31.5
GI 510	25	10	30	3	15	7	40

MOD.	A	B	C	E	F	G	H
BT 34 MG	12	2	19	2	8.5	5	21
BT 40 MG	15	4	19	2	8.5	5	24
BT 55 MG	17	3	21	2	11	5	25

ПРОВЕРКИ

После зажигания горелки требуется проверить устройства безопасности (фоторезистор, блокирующее устройство, термостат).

- 1) Фоторезистор – это устройство для контроля пламени и, следовательно, оно должно быть в состоянии сработать, если в процессе функционирования пламя погаснет (эта проверка выполняется не раньше, чем пройдет минимум одна минута после зажигания).
- 2) Горелка должна быть в состоянии перейти в состояние блокировки и остановиться, если на стадии зажигания и за время, предварительно заданное аппаратурой управления, не появится пламя. Блокировка влечет за собой немедленное перекрытие подачи топлива и, следовательно, остановку горелки, при этом загорается сигнальная лампочка блокировки. Для проверки эффективности фоторезистора и устройства блокировки, действуйте, как указано ниже.
 - а) Включите горелку.

- б) Спустя по крайней мере одну минуту после того, как произошло зажигание, извлеките фоторезистор, вынув его из гнезда и имитируя отсутствие пламени затемнением фоторезистора (закройте рукой или тканью окно, вырезанное на держателе фоторезистора). Пламя горелки должно погаснуть.
 - в) Если продолжать держать фоторезистор в темноте, горелка вновь зажжется, однако фоторезистор не “видит” света; через период времени, определенный программой, оборудование переходит в режим блокировки. Разблокировать оборудование можно только вручную, нажимая специальную кнопку (разблокировка). Испытание эффективности блокировки должно быть проведено по крайней мере дважды.
- 3) Убедитесь в исправности всех термостатов и/или прессостатов управления горелки, проверив, что соответствующее срабатывание вызывает прекращение функционирования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛКИ

Горелка представляет собой устройство, работающее полностью в автоматическом режиме; горелка включается замыканием главного выключателя и выключателя на панели управления. Работа горелки управляется устройствами управления и контроля, как описано в главе “Описание функционирования”. Положение “блокировки” – это безопасное положение, в которое горелка переходит автоматически, если какая-либо деталь горелки или оборудования неисправна; и, следовательно, нужно убедиться, прежде чем вновь включить горелку, “разблокируя” ее, что в теплоподстанции нет отклонений от нормы. В положении блокировки горелка может находиться неограниченное время. Чтобы разблокировать ее, необходимо нажать специальную кнопку (разблокировка). Блокировка может быть также вызвана временными отклонениями (немного воды в топливе, воздух в трубопроводе и т.п.); в этих случаях при разблокировке горелка зажигается без помех. Если же, напротив, блокировка происходит подряд несколько раз (3-4 раза), не следует настаивать; после того, как проверено, что топливо поступает в горелку, вызовите местную службу техсервиса для устранения неисправности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Горелка не требует специального технического обслуживания; рекомендуется, однако, хотя бы в конце отопительного сезона, выполнить следующие операции:

- 1) Разобрать и аккуратно промыть с растворителями (бензин, трихлорэтилен, керосин) фильтры, разбрызгиватель, диск создания турбулентности и электроды зажигания. Избегайте пользоваться металлическими инструментами для очистки форсунки (пользуйтесь деревом или пластмассой).
- 2) Очистите фоторезистор.
- 3) Вызовите специализированный персонал (кочегара) для очистки котла, а если нужно, то и дымовой трубы; чистый котел имеет больший к.п.д., больший срок службы и создает меньше шума при работе.

ВАРИАНТ ГОРЕЛКИ С ПАРОВЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ МАЗУТА

Горелка может быть снабжена подогревателем мазута, работающем на паре; он позволяет нагревать топливо

паром, экономя таким образом электроэнергию. Данное устройство состоит из небольшого резервуара, в котором циркулирует пар, внутри него имеется змеевик, по которому циркулирует нагреваемый мазут. Это специфическое исполнение позволяет существенно уменьшить размеры подогревателя. При зажигании горелки холодный мазут принудительно проходит бы через змеевик парового подогревателя, все еще холодного, поскольку еще не заполненного паром. Повышенная вязкость топлива (холодного), существенная протяженность (длина) змеевика и его относительно маленький диаметр (необходимый, чтобы получить повышенный тепловой обмен) приводили бы к большой потере давления и, следовательно, топливо поступало бы на форсунку при недостаточном давлении. Чтобы избежать такой неприемлемой ситуации, паровой подогреватель снабжен заслонкой обхода (байпаса) с ручным управлением; при ее открытии исключается прохождение топлива через змеевик (см. ВТ 8576).

МОНТАЖ

Пользователь должен установить на трубопроводе, который подает пар к нагревателю топлива, отсечную заслонку, подходящий редуктор давления (регулируемый от 1 до 8 бар) и контрольный манометр (максимальное значение шкалы 10 бар). Не используйте повторно конденсат, который стекает из нагревателя, чтобы исключить, в случае протечек змеевика, попадание мазута в паровую систему.


НАСТРОЙКА

Когда котел достиг давления, которое считается достаточным, открывается заслонка, обеспечивающая приток пара в нагреватель мазута и приоткрывается слегка заслонка “выброса воздуха”, помещенная на трубопроводе выхода конденсата. Пока пар выходит через слегка приоткрытую заслонку, редуктор давления регулируют на значение, достаточное для нагрева мазута до температуры, немного (на 10 ч 15 °С) превышающей температуру, на которую задан регулирующий термостат электронагревателя. Приблизительная регулировка выполняется редуктором давления в зависимости от значения, показываемого манометром; при необходимости регулировку корректируют после проверки температуры топлива на выходе парового нагревателя.

Давление пара на манометре	бар	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
Примерная со-ответствующая температура	°С	120	127	133	138	143	147	151	155	158	164	169	174

После того, как регулировка закончена, закройте заслонку выброса воздуха. Термостаты (минимума и регулировки) электрического подогревателя обычно регулируют так, как описано в главе “Зажигание и регулировка”.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПАРОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ,
 КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПЕРЕД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
 ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ МАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК




- 1 - ЗАСЛОНКА
 - 2 - ИНДИКАТОР ПРОХОДА КОНДЕНСАТА
 - 3 - КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
 - 4 - ПАРОВОЙ ФИЛЬТР
 - 5 - БАЙПАСНАЯ ЗАСЛОНКА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,
ОТКРЫТА, КОГДА ПАРОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЛОДНЫЙ
 - 6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
 - 7 - САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР 0,3 ММ
 - 8 - ТЕРМОМЕТР
 - 9 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
 - 10 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
 - 11 - РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
 - 12 - ТЕРМОСТАТ
 - 13 - ПРОБКА ДЛЯ ПАТРУБКА МАНОМЕТРА
 - 14 - ПАРОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
 - 15 - ПАРОВАЯ ОТСЕЧНАЯ ЗАСЛОНКА
 - 16 - РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПАРА ДИАПАЗОН
РЕГУЛИРОВКИ 1ч8 БАР
 - 17 - МАНОМЕТР ПАРА 0ч10 БАР
- А) ВХОД ПАРА МИН. 12 БАР
 В) ВЫБРОС ВОЗДУХА
 С) ОТКРЫТЫЙ ОТВОД КОНДЕНСАТА

Узел двигателя SQN 10 - SQM 20 модулированного управления для регулирования кулачков газовых и смешанных горелок


№ ВТ 8562/2

Для модификации регулировки 3-х используемых кулачков, используются соответствующие кольца (А - Z - М) красного цвета. Нажимая с достаточной силой в желаемом направлении, каждое красное кольцо вращается относительно шкале отсчета. Указатель красного кольца показывает на соответствующей шкале отсчета угол вращения, установленный для каждого кулачка.







Электрические соединения

LAL1...



LAL2...




-  Сигнал управления на выходе из прибора
-  Допустимые сигналы на входе
-  Необходимые сигналы на входе для правильного функционирования: при отсутствии данных сигналов в момент, указанный знаками или во время фаз, обозначенных пунктирными линиями, управление горелкой прервет последовательность запуска или заблокируется.

715360200895


Контроль пламени

Прибор LAL1 с шупом	QRB...	QRC1...
Минимальный ток шупа 230 В	95 мкА	80 мкА
Максимальный ток шупа без пламени		12 мкА
Максимальный ток шупа	160 мкА	-
Положительный полус измерит. прибора	к зажиму 23	к зажиму 23
Длина проводов шупа		
- укладка с многожильным кабелем	30 м макс.	-
- укладка с отдельным кабелем	1000 м макс.	-
- трехжильный кабель	-	1 м макс.
- двухжильный кабель на линию шупа (синий,черный), одножильный кабель разделен по фазе	-	20 м макс.



Электрические соединения

LAL1...



Описание
полного листа
каталога

a	Контакт переключения конца хода для положения ОТКРЫТО заслонки воздуха
AL	Дистанционный указатель блокировки
AR	Главное реле (рабочее реле) с контактами "ar..."
AS	Предохранитель прибора
B	Электрическая перемычка (на включении цепи управления горелки)
BR	Блокирующее реле с контактами "br..."
BV...	Клапан горючего
d...	Дистанционный выключатель или реле
EK...	Кнопка разблокировки
FR	Реле пламени с контактами "fr..."
FS	Усилитель сигнала пламени
H	Главный выключатель
L...	Сигнальная лампочка указателя неисправностей
L3	Указатель готовности к работе
LK	Заслонка воздуха
LP	Воздушный прессостат
LR	Регулятор мощности
m	Вспомогательный контакт переключения для позиции МИН. заслонки воздуха
M...	Двигатель вентилятора или горелки
NTC	Резистор (сопротивление) NTC
QRB...	Фотосопротивление
QRC1..	Чувствительный элемент голубого пламени
R	Термостат или прессостат
RAR	Фотоэлемент селеновый
RV	Клапан горючего плавного регулирования
S	Предохранитель
SA	Серводвигатель заслонки воздуха
SB	Ограничитель безопасности (температура, давление и т.д.)
SM	Синхронный микроэлектродвигатель программного устройства
v	Касается серводвигателя: вспомогательный контакт для доступа к клапану горючего в зависимости от положения заслонки воздуха
V	Усилитель сигнала пламени
W	Предохранительный термостат или прессостат
z	Касается серводвигателя: контакт переключения конца хода для позиции ЗАКРЫТО заслонки воздуха
Z	Трансформатор зажигания
bl	Кабель синий
br	Кабель коричневый
sw	Кабель черный

Режим работы

Вышепоказанные схемы иллюстрируют как цепь соединения, так и контрольную программу допустимых или необходимых входных сигналов к сегменту управляющей программы горелки и к соответствующей цепи контроля пламени. В случае отсутствия необходимых входных сигналов, система управления горелки прерывает последовательность запуска на участках, обозначенных символами, подключая систему блокировки, в случае требования применяемых норм безопасности. Используемые символы идентичны вынесенным на указателе блокировки системы управления горелки.

- A Сигнал к запуску (например при помощи термостата или прессостата “R” установки)
- A-B Программа запуска
- B-C Нормальное функционирование горелки (на основе контрольных команд регулятора мощности “LR”).
- C Отключение, контролируемое при помощи “R”.
- C-D Возврат командного устройства в положение запуска “A”, пост-вентиляция

В период отключений во время регулировки, цепь контроля пламени находится под напряжением для проверки чувствительного элемента и посторонних излучений.

Необходимые условия для запуска горелки:

- Прибор разблокирован
- Программное устройство в положении запуска (для LAL1 легко обнаружимое присутствием напряжения на клемме 4 и 11; для LAL2 легко обнаружимое присутствием напряжения на клемме 4 и 12).
- Заслонка воздуха закрыта. Переключатель конца хода “z” для позиции ЗАКРЫТО должен обеспечивать подачу напряжения на клеммы 11 и 8.
- Контакт предохранительного термостата или прессостата W, так же как и контакты других предохранительных приборов, установленных на контуре запуска от клеммы 4 к клемме 5, должны быть закрытыми (например контакты контроля для температуры предварительного подогрева жидкого топлива).

В дополнение, для LAL2...

- Возможные контакты контроля закрытия клапана горючего или другие контакты с похожими функциями должны быть закрыты между клеммой 12 и прессостатом воздуха LP.
- Размыкающий контакт N.C., нормально закрытый, воздушного прессостата должен находиться в нейтральном положении (тест LP).

Программа пуска

- A Команда к запуску “R” (“R” закрывает кольцо команды пуска между клеммами 4 и 5).

Подключается программное устройство. Одновременно двигатель вентилятора получает напряжение от клеммы 6 (только пре-вентиляция) и, после t17, двигатель вентилятора или вытяжное устройство топочных газов от клеммы 7 (пре-вентиляция и пост-вентиляция)

В конце t16, через клемму 9 подается команда открытия заслонки воздуха; в течении времени хода заслонки воздуха, программное устройство остается в покое, как и клемма 8, через которую программное устройство получает питание, остается без напряжения. Только после того как воздушная заслонка полностью откроется, вновь подключается программное устройство.

- t1 Время пре-вентиляции с заслонкой воздуха полностью открытой.

В течении пре-вентиляционного времени производится проверка надежности цепи датчика пламени и, в случае дефектного функционирования, прибор провоцирует блокировочное отключение.

- C LAL2:** Незадолго до начала времени пре-вентиляционного периода, воздушный прессостат должен переключиться с клеммы 13 на клемму 14. В противном случае прибор управления и контроля спровоцирует блокировочное отключение (включается контроль давления воздуха).
- t3'** **Время предварительного зажигания длинного**
(Трансформатор зажигания соединен с зажимом 15)
С типом LAL1, трансформатор начинает работать с запуском горелки, с типом LAL2, только после переключения прессостата LP, что значит как можно позднее по завершению t10.

В конце пре-вентиляционного времени прибор, через клемму 10, управляет сервоприводом заслонки воздуха до достижения положения пламени зажигания, обусловленного дополнительным контактом "m". Во время хода, программное устройство остается снова отключенным. После нескольких секунд микроэлектродвигатель программного устройства начинает получать питание непосредственно от активной части прибора управления. С этого момента клемма 8 не имеет больше никакого значения для продолжения запуска горелки.
- t3** **Время зажигания короткое**
при условии, что Z соединена с зажимом 16; следовательно подтверждает горючее на клемме 18
- t2** **Предохранительное время**
По истечении предохранительного времени, должен появиться сигнал пламени на клемме 22 усилителя сигнала пламени и этот сигнал должен присутствовать вплоть до завершения регулирования; в противном случае прибор управления провоцирует блокировку.
- t3n** **Время предварительного зажигания**, при условии, что трансформатор зажигания подсоединен к клемме 15. В случае пре-зажигания короткого (соединение с клеммой 16), трансформатор зажигания остается включенным вплоть до окончания предохранительного времени.
- t4** **Интервал**. По истечении t4, клемма 19 находится под напряжением. Обычно используется для питания клапана горючего от вспомогательного контакта "v" серводвигателя заслонки воздуха.
- t5** **Интервал**. По истечении t5, зажим 20 находится под напряжением. Одновременно выходы сигнала от 9 на 11 и клеммы 8 на входе гальванически отсоединены от сегмента управляющей программы системы управления горелки таким образом, чтобы предохранить сам аппарат от возвратного напряжения через цепь регулятора напряжения.
С подачей сигнала регулятора давления LR на зажим 20, программа запуска аппарата завершается. В зависимости от изменения времени, программное устройство незамедлительно останавливается или после нескольких так называемых "щелчков", без изменения положения контактов.
- t2'** По истечении предохранительного времени, сигнал пламени должен присутствовать на входе 22 усилителя сигнала пламени. Этот сигнал должен постоянно присутствовать вплоть до контрольного отключения, иначе горелка остановится в позиции блокировки.
- t4** **Интервал** вплоть до готовности клапана горючего в соответствии с клеммой 19 для первого пламени основной горелки.
- t4'**
- t9** **Второе предохранительное время**. По окончании второго предохранительного времени, основная горелка должна быть включена горелкой пилотом, поскольку клемма 17 незамедлительно отключается по окончании этого интервала, заканчивая закрытие клапана зажигания пилота.


- B** Положение рабочего состояния горелки
- B-C** Рабочий режим горелки
- Во время работы горелки, регулятор мощности управляет заслонкой воздуха, в расчете на запрошенное тепло, с установкой на номинальную нагрузку или минимального пламени. Сигнал к номинальной мощности происходит через вспомогательный контакт “v” серводвигателя заслонки.
- В случае отсутствия пламени в период функционирования, приборы провоцируют блокировочную остановку. При желании иметь автоматический повторный запуск, достаточно убрать электрическую перемычку, обозначенную в части запуска предохранительного прибора (перемычка B).
- C** Отключение контролирующей регулировки
- В случае отключения контролирующей регулировки, клапана горючего сразу же закрываются. Одновременно программное устройство заново начнет свою работу и программирует:
- t6** Время пост-вентиляционное (с вентилятором M2 к клемме 7)
- Незадолго после начала времени пост-вентиляции, клемма 10 вновь под напряжением, таким образом, что заслонка воздуха устанавливается в позицию “MIN”.
- Полное закрытие заслонки воздуха начинается где-то в конце времени пост-вентиляционного и провоцируется сигналом управления на клемме 11, которая, в свою очередь, остается под напряжением в период последующей фазы отключения горелки.
- t13** Время допустимого пост-сжигания. В период данного интервала времени, цепь управления пламенем может еще получать сигнал пламени, без провокации прибором блокирующего отключения.
- D-A** Окончание программы управления (начальная позиция)
- Как только программное устройство переведет самого себя и контакты управления в начальное положение, вновь начинается тест чувствительного элемента.
- Достижение начального положения указывается наличием напряжения на клемме 4 (клемма 12 для LAL2...).

Программа управления в случае прерывания работы и указание позиции прерывания

В случае прекращения работы по какой-либо причине, моментально прерывается подача горючего. В это время, программное устройство остается бездейственным, как индикатор позиции неисправности. Визуальный символ на указательном диске показывает тип нарушения:

- ◀ Нет запуска, по причине отсутствия закрытия контакта (см. также “Условия, необходимые для запуска горелки”) или блокировочная остановка во время или при завершении последовательности управления, по причине постороннего света (например не погасшее пламя, утечка в клапанах горючего, дефекты в цепи контроля пламени и т. п.)
- ▲ Прерывание последовательности процесса запуска, потому что сигнал ОТКРЫТО контакта конца хода “а” неисправен с клеммой 8. Клеммы 6, 7 и 15 остаются под напряжением до устранения дефекта.
- Р Только для LAL2: Блокировочная остановка, по причине отсутствия сигнала давления воздуха. Любая нехватка давления воздуха, начиная с данного момента, провоцирует блокировочную остановку!
- Блокировочная остановка по причине нарушения работы цепи датчика пламени.
- ▼ Прерывание последовательности процесса запуска, потому что позиционный сигнал для положения низкого пламени не был направлен на клемму 8 дополнительным выключателем “m”. Клеммы 6, 7, и 15 остаются под напряжением до устранения неисправности.
- 1 Блокировочная остановка, из-за отсутствия сигнала пламени в конце предохранительного времени
- | Блокировочная остановка, из-за отсутствия сигнала пламени во время работы горелки.

Индикация отключения




- a-b
Программа запуска
- b-b'
“Щелчки” (без подтверждения контакта)
- b(b')-а Программа пост-вентиляции

Разблокировка прибора может быть произведена сразу же после блокировочной остановки. После разблокировки (и после исправления неисправности, спровоцировавшей отключение обслуживания, или после отключения напряжения), программное устройство вернется в позицию начала работы. В этом случае только клеммы 7, 9, 10 и 11 под напряжением в соответствии с программой управления. Только в последующем прибор программирует новый запуск.


Внимание: Не держать нажатой более 10 секунд кнопку разблокировки ЕК.

Электрические соединения

Горелка 2-х стадийная




Подача сигнала мощности регулируется по принципу *всё/ничего*. Во время отключений заслонка воздуха закрывается.




Управление серводвигателя "SA" производится по принципу *одиночного провода*. (Серводвигатель "SA" типа SQN3... в соответствии с листом каталога 7808). Другие соединения смотреть схемы электросоединения.

▣▣▣▣ Пре- и пост- зажигание, когда трансформатор зажигания подсоединен к зажиму 15.

Горелки модулированные




Изменение мощности при помощи последовательного регулятора с контактами управления, гальванически разделенными, для регулировочного сигнала ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО.



Заслонка воздуха закрыта во время остановки работы горелки. При наличии серводвигателей без переключателя конца хода Z для положения ЗАКРЫТО, клеммы 10 и 11 должны быть соединены между собой. По поводу других электросоединений смотреть на следующих страницах.

Схема программного устройства



Спецификация времен


- t1 Время пре-вентиляции с открытой заслонкой воздуха
- t2 Предохранительное время (время выдержки на безопасность)
- t3 Время пре-зажигания короткое (трансформатор зажигания на клемму 16)
- t3' Время пре-зажигания длинное (трансформатор зажигания на клемму 15)
- t3n Время пост-зажигания (трансформатор зажигания на клемме 15)
- t4 Интервал подачи напряжения между клеммами 18 и 19 (BV 1 – BV 2)
- t5 Интервал подачи напряжения между клеммами 19 и 20 (BV 2 – подача сигнала мощности)
- t6 Время пост-вентиляции (с M2)
- t7 Интервал между сигналом к запуску и напряжением на клемму 7 (запаздывание пуска для двигателя вентилятора M2)
- t8 Продолжительность запуска (без t11 и t12)
- t10 Только для LAL2: интервал вплоть до начала контроля давления воздуха
- t11 Время хода заслонки в открытие
- t12 Время хода заслонки в положение низкого пламени (MIN)
- t13 Время пост-сжигания допустимое
- t16 Начальная задержка сигнала готовности к ОТКРЫТИЮ заслонки воздуха
- t20 Интервал вплоть до автоматического закрытия программного устройства (без присутствия всех управляющих сигналов горелки).


* Эти данные относятся только к типу LAL2.


SCHEMA ELETTRICO BT 75-100-120-180-250-300 DSPN,DSPN-D
 SCHEMA ELECTRIQUE BT 75-100-120-180-250-300 DSPN,DSPN-D
 ELECTRIC DIAGRAM FOR BT 75-100-120-180-250-300 DSPN,DSPN-D
 SCHALTPLAN BT 75-100-120-180-250-300 DSPN,DSPN-D
 ESQUEMA ELECTRICO BT 75-100-120-180-250-300 DSPN,DSPN-D


N° 0002330012N1


folio N. 1 di 4
 data 21/04/2004
 Dis. vbertelli
 Visto vbertelli













SIGLA	TR	RU	CN
A1	KONTROL KUTUSU	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	控制箱
B1	UV FOTOSEL /	ФОТОРЕЗИСТОР/ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ	电离棒
F1	ŞİGORTA	ТЕРМОРЕЛЕ	(热继电器)
F2	POMPA TERMİK RÖLESİ	ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА	(油泵热继电器)
H0	YEDEK REZİSTANS İŞLETME LAMBASI	КОНТР. ЛАМПОЧКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСПОМ. ТЭНОВ	(辅助电阻灯)
H1	İŞLETME LANBASI	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ФУНКЦ-Я	(运行灯)
H2	ARIZA LAMBASI	КОНТР. ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ	(报警信号灯)
H4	REZİSTANS LAMBASI	КОНТР. ЛАМПОЧКА ТЭНОВ	电阻灯
K1	MOTOR RÖLESİ	РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ	马达继电器
K2	POMPA MOTORU KONTAKTÖRÜ	КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА	油泵马达接触器
K6	REZİSTANS İÇİN YEDEK RÖLE	ВСПОМ.РЕЛЕ ТЭНОВ	辅助热继电器
KD	ÜÇGEN KONTAKTÖR	КОНТАКТОР НА ТРЕУГОЛЬНИК	三角形接法接触器
KE	HARİCİ KONTAKTÖR	ВНЕШНИЙ КОНТАКТОР	外部接触器
KL	DÜZ KONTAKTÖR	КОНТАКТОР ЛИНИИ	线电压开关
KR	REZİSTANS KONTAKTÖRÜ	КОНТАКТОР ТЭНОВ	热接触器
KT	TIMER	ТАЙМЕР	定时器
KY	YILDIZ KONTAKTÖR	КОНТАКТОР НА ЗВЕЗДУ	启动接触器
MP	POMPA MOTORU	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА	油泵马达
MV	MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ	风机
N1	ELEKTRONİK GÜÇ REGÜLATÖRÜ	ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР	电子调节仪
PA	HAVA PRESOSTATI	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕССОСТАТ	空气压力开关
RP.RF.RG	POMPA REZİSTANSI, FİLTRE, GRUP	ТЭНЫ НАСОСА, ФИЛЬТР, УЗЕЛ	附件 过滤器 油泵热电阻
RS	REZİSTANS	ТЭНЫ	电阻
S1	AÇMA KAPAMA ANAHTARI	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСК-ОСТАНОВ	运行-停止开关
S2	RESET BUTONU	КНОПКА ДЕБЛОКИРОВКИ	复位按钮
S3	LDU RESET BUTONU	КНОПКА ДЕБЛОКИРОВКИ LDU11	(LDU11复位按钮)
S4	OTOMATİK- MANUEL SEÇME ANAHTARI	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.-РУЧН.	(自动手动选择开关)
S5	MANUEL MİNİMUM MAKSİMUM ANAHTARI	ТУМБЛЕР МИН-МАКС	(最小-最大换向开关)
S7	TANK YÜKLEMİ DÜĞMESİ	КНОПКА ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА	(油箱负荷开关)
T2	2<DEG> KADEMELİ TERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ 2<DEG> СТУПЕНЬ	2断火温度调节器
Tmin	MİNİMUM TERMOSTATI	ТЕРМОСТАТ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	最小温度调节器
Treg	REZİSTANS REGÜLASYON TERMOSTATI	ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ТЭНОВ	温控调节电阻
TRU	TERMOSTAT DÖNÜŞ MEMESİ	ТЕРМОСТАТ ОБРАТ.-ФОРСУН.	
TS	EMNİYET TERMOSTATI	ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ	安全切断温控器
TSR	TERMOSTAT ACİL DURUM REZİSTANSLARI	ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭНОВ	温限热电偶
U1	REDRESÖR KÖPRÜSÜ	ПЕРЕМЫЧКА	整流桥
X1	BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ	КЛЕММНИК ГОРЕЛКИ	燃烧器接线端子
Y M	ELETRÖ-MİKNATIS	ЭЛЕКТРОМАГНИТ	电磁线圈
Y10	HAVA SERVOMOTORU	ВОЗДУШНЫЙ СЕРВОПРИВОД	空气伺服马达
Z1	FİLTRE	ФИЛЬТР	过滤器



baltur
TECNOLOGIE PER IL CLIMA

Baltur S.p.A.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.baltur.nt-rt.ru || bru@nt-rt.ru

Настоящий каталог индикативен. Завод-изготовитель оставляет за собой право как по модификации технических данных, так и всего, №указанного в каталоге.